

Согласовано:

Директор филиала "Гусиноозерская ГРЭС"
АО "Интер РАО-Электрогенерация"

М.Ю. Человечкин

2025 г.

Согласовано:

Глава МО ГП "Город Гусиноозерск"

В.М. Дакич

2025 г.



Баланс производства и реализации тепловой энергии филиала "Гусиноозерская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" на 2026 год

ПОКАЗАТЕЛИ		Ед. изм.	2026 год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Отпуск тепловой энергии с коллекторов		тыс. Гкал	237,843	41,351	33,919	27,371	21,206	10,825	3,252	2,775	2,800	8,826	20,663	27,935	36,920
ТЭС		тыс. Гкал	234,497	40,614	33,328	26,968	20,983	10,745	3,252	2,774	2,799	8,742	20,378	27,512	36,402
Котельных		тыс. Гкал	3,346	0,737	0,591	0,403	0,223	0,080	0,000	0,001	0,001	0,084	0,285	0,423	0,518
Расход тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды		тыс. Гкал	18,7970	3,837	3,020	2,387	1,919	0,794	0,010	0,014	0,022	0,358	1,936	2,119	2,381
Собственные с ТЭС		тыс. Гкал	18,6280	3,800	2,990	2,367	1,908	0,792	0,010	0,014	0,022	0,356	1,924	2,098	2,347
Собственные котельные		тыс. Гкал	0,169	0,037	0,030	0,020	0,011	0,002				0,002	0,012	0,021	0,034
Отпуск в сеть		тыс. Гкал	219,046	37,514	30,899	24,984	19,287	10,031	3,242	2,761	2,778	8,468	18,727	25,816	34,539
Потери тепловой энергии в сетях		тыс. Гкал	61,457	7,970	6,000	6,353	5,098	4,252	2,500	1,900	1,880	4,330	5,993	5,385	9,796
от ТЭС		тыс. Гкал	60,603	7,731	5,882	6,272	5,065	4,239	2,500	1,900	1,880	4,314	5,937	5,288	9,595
от котельных		тыс. Гкал	0,854	0,239	0,118	0,081	0,033	0,013	0,000	0,000	0,000	0,016	0,056	0,097	0,201
то же % к отпуску в сеть		%	28%	21%	19%	25%	26%	42%	77%	69%	68%	51%	32%	21%	28%
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.:		тыс. Гкал	157,589	29,544	24,899	18,631	14,189	5,779	0,742	0,861	0,898	4,138	12,734	20,431	24,743
ТЭС		тыс. Гкал	155,266	29,083	24,456	18,329	14,010	5,714	0,742	0,860	0,897	4,072	12,517	20,126	24,460
котельные		тыс. Гкал	2,323	0,461	0,443	0,302	0,179	0,065	0,000	0,001	0,001	0,066	0,217	0,305	0,283