



РАСПОРЯЖЕНИЕ

От «30» апреля 2025 г.

№ 102

г. Гусиноозёрск

Об утверждении «Программы проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающей организации муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», к отопительному периоду 2025/2026 гг.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 гг. на территории муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г. №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному сезону» Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115), а также Методическими рекомендациями по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду (утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314), РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающей организации муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», к отопительному периоду 2025/2026 гг, согласно Приложения №2.

2. Признать утратившим силу Распоряжение № 190 от «10» мая 2024 г. «Об утверждении «Программы проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающей организации муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», к отопительному периоду 2024/2025гг.»

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации МО «Город Гусиноозёрск» по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» www.admingus.ru.

Глава администрации
МО «Город Гусиноозёрск»




В.М. Дакич

Приложение к Распоряжению
№ 102 от «30» апреля 2025 г

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации
МО «Город Гусиноозёрск»


В.М. Дакич
«30» апреля 2025 г.

ПРОГРАММА

Проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающей организации муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» к отопительному периоду 2025/2026 гг.

Раздел I. Объекты, подлежащие проверке

1.1. Теплоснабжающая организация: Управление Транспортировки и сбыта Тепловой энергии филиала АО Интер РАО Электрогенерации «Гусиноозёрская ГРЭС»

1.2. Потребители тепловой энергии в соответствии с приложением №1 к Программе.

Раздел II. Сроки проведения проверки:

2.1. Теплоснабжающая организация – до 01.10.2025 года;

2.2. Потребители тепловой энергии – до 15.09.2025 года.

Раздел III. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки:

3.1. При оценке готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду проверяется соблюдение следующих требований:

- ✓ наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г №190-ФЗ "О теплоснабжении";
- ✓ готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утверждённого схемой теплоснабжения;
- ✓ соблюдение критериев надёжности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
- ✓ наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
- ✓ функционирование аварийной службы, а именно:
 - укомплектованность персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.
- ✓ проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
- ✓ организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
- ✓ обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при ремонте, в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении";

- ✓ Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей, а именно:

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии.

- ✓ наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией;

- ✓ отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний Ростехнадзора, влияющих на надежность работы в отопительный период;

- ✓ работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.2. При оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверяется соблюдение следующих требований:

- ✓ устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- ✓ проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
- ✓ выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
- ✓ состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
- ✓ состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
- ✓ состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
- ✓ наличие и работоспособность приборов учёта, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
- ✓ работоспособность защиты систем теплопотребления;
- ✓ наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
- ✓ отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
- ✓ наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
- ✓ наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
- ✓ проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
- ✓ надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к настоящим Правилам оценки готовности к отопительному периоду.

Раздел IV. Порядок проведения проверки

4.1. Готовность определяется комиссией по оценке жилищного фонда и объектов коммунального комплекса муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», состав которой утверждён Распоряжением №101 от 30.04.2025 г.

4.2. Проверка осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, в том числе установленных разделом III настоящей Программы.

Результаты проверки оформляются Актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Акт), согласно приложению №1 к настоящей Программе, а также оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду по рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях № 2 и № 4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к

отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234.

4.3. В акте должны содержаться следующие выводы комиссии:

- «объект проверки готов к отопительному периоду»;
- «объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией»;
- «объект проверки не готов к отопительному периоду»

4.4. Акт, составленный в двух экземплярах, учитывается в системе делопроизводства Администрации, регистрируется в «Журнале регистрации Актов проверки готовности к отопительному периоду». Один экземпляр выдается руководителю проверяемого объекта, второй экземпляр приобщается к материалам проверки.

4.5. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

В случае устранения указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности составляется новый акт.

4.6. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду составляется согласно приложению №2 и выдается Администрацией, не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 октября – для теплоснабжающей организации.

Паспорт регистрируется в «Журнале регистрации паспортов готовности объектов муниципального образования «Город Гусиноозёрск» к отопительному периоду».

4.7. Объект, не получивший паспорт готовности: до 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, до 1 октября – для теплоснабжающей организации, продолжает подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности, после уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня и указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах настоящих Правил.

Приложение №1
к программе проведения оценки обеспечения готовности
потребителей тепловой энергии и теплоснабжающей организации
муниципального образования городское поселение
«Город Гусиноозёрск» к отопительному периоду 2025/2026 гг.

АКТ №
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду _____ / _____ годов

" _____ " _____ 20 _____ г.

Комиссия по оценке готовности жилищного фонда и объектов коммунального комплекса муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» к прохождению отопительного сезона 2025/2026 г., образованная в соответствии с Программой проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающей организации муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» к отопительному сезону 2025/2026 г., утвержденной распоряжением Администрации муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» от 30.04.2025г. № 102, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование объекта, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов обеспечения готовности:

1. _____
2. _____
3. _____ № _____

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду Комиссия установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2025/2026 годов:

Объект оценки обеспеченности готовности	Уровень готовности (готов/готов с условиями/не готов)

Приложение: оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 г. _____ на _____ л. в 1 экз.

(наименование объекта)

Председатель Комиссии:

_____	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)

Члены Комиссии:

_____	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)

_____	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)

_____	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)

_____	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« _____ » _____ 20 _____ г. _____

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) в
отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному
периоду)

Приложение №2
к программе проведения оценки обеспечения готовности
потребителей тепловой энергии и теплоснабжающей организации
муниципального образования городское поселение
«Город Гусиноозёрск» к отопительному периоду 2025/2026 гг.

ПАСПОРТ
обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026 годов

Выдан _____
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации,
теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого
проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

в отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения
готовности к отопительному периоду:

1. _____;
2. _____;
3. _____.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному
периоду: Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от
« _____ » _____ 2025 г. № _____.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного
органа, образовавшего Комиссию по проведению оценки
обеспечения готовности к отопительному периоду)